



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ИНТЕРГАЗСЕРТ

РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «НГТС-СЕРТ» ОГН4.RU.1302
Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазТехСертификация»
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон: +7(499)616-11-85, www.ngts-cert.ru, e-mail: ngts@ngts-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1302.В00996 П 02495
Срок действия с 23.06.2021 ПО 22.06.2024
ПРОДУКЦИЯ:

ТИП ПРОДУКЦИИ: Система электрического обогрева «TSHEAT»,
ТУ 27.90.40-025-17624199-2019

Состав блочного-комплектного оборудования указан
в Приложении ПП 01513, ПП 01514, ПП 01515 к настоящему сертификату

КОД ОК 034-2014: 28.21.13.121 КОД ТН ВЭД РФ:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-6.2-052-2006 (п.п.: 4, 5, 6.9, 8); ГОСТ ИЕС 60079-30-1-2011 (пп. 4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 (b), 5.1.11, 5.1.13, 5.1.14, 6.1);
ГОСТ Р МЭК 60079-2012 (п.п.: 6.8.3, перечисление а, б, 6.8.4, 9.1);
ГОСТ Р 51321.1-2007 (п.п.: 5.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.3, 7.10, 8.2.4, 8.3, приложение Н); ГОСТ 31610.7-2017 (п. 6.1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
Производственная компания «Тепловые Системы Плюс» (ООО ПК «ТС Плюс»), ИНН 7715964768
Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи, город Мытищи,
Волковское шоссе, владение 5а, строение 1, офис 701
Адрес производства: Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи,
город Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 11
Телефон: +7 (495) 780-71-36, факс: +7 (495) 780-71-36, e-mail: info@pktspr.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания «Тепловые Системы Плюс»
(ООО ПК «ТС Плюс»), ИНН 7715964768
Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи, город Мытищи,
Волковское шоссе, владение 5а, строение 1, офис 701
Телефон: +7 (495) 780-71-36, факс: +7 (495) 780-71-36, e-mail: info@pktspr.ru

НА ОСНОВАНИИ

Отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от 11.11.2019 (камеральной проверки), заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от 01.12.2019, заключения №8398 от 17.12.2019, Акта № 1 по результатам аудита системы менеджмента качества от 17.12.2019 (выездной проверки), заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента качества от 31.01.2020, решения от 23.06.2021 о выдаче сертификата соответствия органа по сертификации продукции ОС «НГТС-СЕРТ» (рег. № ОГН4.RU.1302).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Без сертификата соответствия системы менеджмента качества №ОГН1.RU.1408.K00057 не действителен.
2. Заявитель должен информировать орган по сертификации о начале изготовления продукции сертифицированного типа и согласовывать с органом по сертификации объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии представителя

Руководитель органа по сертификации

подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия



М.И.

Эксперт

подпись

И.М. Овечкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.W00996

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
 Производственная компания «Тепловые Системы Полюс» (ООО ПК «ТС Полюс»), ИНН 7715964768
 Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи,
 город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, строение 1, офис 701
 Телефон: +7 (495) 780-71-36, факс: +7 (495) 780-71-36, e-mail: info@pktsp.ru

1. Основные компоненты системы электрического обогрева «TSHEAT»

27.12.31.000	Устройства (шкафы) комплектные низковольтные: для распределения, управления и автоматизации систем электрического обогрева типов – ГРЩ, ВРУ, АВР, ШС, ШР, ША, ШУ, ООО ПК «ТС Полюс».	ТУ 27.12.31-021-17624199-2018
27.32.13.136	Кабели нагревательные саморегулирующиеся: - марки TSL, с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из термопластичного эластомера, моделей TSL-10P, TSL-15P, TSL-25P, TSL-33P, с маркировкой взрывозащиты IEx e IIC T6 Gb X, с комплектами VN, VN/KN, SKN, RN; - марки TSL, с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из фторполимера, моделей TSL-10F, TSL-15F, TSL-25F, TSL-33F, с маркировкой взрывозащиты IEx e IIC T6 Gb X, с комплектами VN, VN/KN, SKN, RN	ТУ 3558-001-17624199-2015



руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.М. Овечкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия №

ОГН4.RU.1302.B00996

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------------------	--	---

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
 Производственная компания «Тепловые Системы Полюс» (ООО ПК «ТС Полюс»), ИНН 7715964768
 Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи,
 город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, строение 1, офис 701
 телефон: +7 (495) 780-71-36, факс: +7 (495) 780-71-36, e-mail: info@pktsp.ru

27.32.13.136	Кабели нагревательные саморегулирующиеся: - марки TSS, с изоляцией из фторполимера и оболочкой из фторполимера, моделей TSS-10F, TSS-15F, TSS-25F, с маркировкой взрывозащиты IEx e IIC T4 Gb X, моделей TSS-30F, TSS-45F, TSS-60F, с маркировкой взрывозащиты IEx e IIC T3 Gb X с комплектами VS, VS/KS, SKS, RS; - марки TSU, с изоляцией из фторполимера и оболочкой из фторполимера, моделей TSU-15F, TSU-30F, TSU-45F, TSU-60F, TSU-75F, TSU-90F с маркировкой взрывозащиты IEx e IIC T3 Gb X, с комплектами VS, VS/KV, RS, ООО ПК «ТС Полюс».	ТУ 3558-001-17624199-2015
27.33.13.190	Коробки соединительные TS: TS-S, TS-SF, TS-M10, TS-MF10, TS-M16, TS-MF16, TS-R10, TS-R16, TS-X, TS-L35, TS-L50, TS-L-P, TS-L-S, TS-L-E, TS-LED, TS-LED-F, TS-T, TS-TF, TS-M-L1, TS-M-L2, TS-M-L3, TS-MF-L1, TS-MF-L2, TS-MF-L3 ООО ПК «ТС Полюс».	ТУ 012-17624199-2017



Руководитель органа по сертификации

Signature
подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

Signature
подпись

И.М. Овечкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B00996

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
 Производственная компания «Тепловые Системы Полюс» (ООО ПК «ТС Полюс»), ИНН 7715964768
 Российская Федерация, 141006, Московская область, Городской округ Мытищи,
 город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, строение 1, офис 701
 телефон: +7 (495) 780-71-36, факс: +7 (495) 780-71-36, e-mail: info@pktsp.ru

Марка кабеля нагревательного саморегулирующегося	Удельная мощность, Вт/м	Максимальная температура поверхности, °С		Напряжение питания, В	Диапазон температуры окружающей среды, °С
		под напряжением	без напряжения		
TSL	10, 15, 25, 33	65	85	220-240	-60÷+55
TSS	10, 15, 25, 30, 45, 60	120	200	220-240	-60÷+55
TSU	15, 30, 45, 60, 75, 90	200	250	220-240	-60÷+55



Руководитель органа по сертификации

Signature
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

Signature
 подпись

И.М. Овечкин

инициалы, фамилия